

कार्यालय अधिष्ठान अग्निशाम पदाधिकारी, बोकारो ।

पत्रांक - 801/SJ/2022
सेवा में,

दिनांक - 25-12-22

प्राचार्य
ए.आर.एस. पब्लिक स्कूल
बी.एस.एल.एच स्टेशन रोड
बोकारो स्टील सिटी

प्रसंग :- ए० आर० एस० पब्लिक स्कूल / 801 / 12 / 22

विषय :- ए.आर.एस. पब्लिक स्कूल, बी.एस.एल.एच, स्टेशन रोड, बोकारो स्टील सिटी का अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र का अग्रसारण ।

महाशय,

आपके स्कूल की अग्नि-सुरक्षात्मक जाँच अधोहस्ताक्षरी द्वारा की गई थीं। जाँच के दौरान पाया गया कि प्रबंधन द्वारा संतोसजनक अग्नि सुरक्षात्मक उपाय कर लिये गये हैं। अतः इन्हें वर्ष Dec 23 तक के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

1. सभी उपकरणों को निर्धारित स्थल पर टांगे रहेंगे तथा अच्छी तरह संधारित रखेंगे।
2. किसी भी अग्नि शामक यंत्र के खाली होने पर तुरंत रिफिल करा लिया जायेगा।
3. सभी गैंगवेजो को संधारित रखा जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त बेड / कुर्सी लगा कर उसे बाधित नहीं किया जायेगा।
4. इस बात का खास ध्यान रख जाये कि स्कूल/कॉलेज के निकास द्वार में न तो ताला लगाया जायेगा और न ही बहार के बोल्ट किया जायेगा।
5. निकास शब्द को सभी दरवाजों पर स्पष्ट अक्षरों में लिखा जायेगा।
6. आकस्मिक सेवाओं के टेलिफोन नम्बर का डिस्पले स्वागत कक्ष के कोरिडोर में लगाया जाय।
7. आग लगने की स्थिति में अग्निशामक को तुरंत सूचित किया जाये।
8. वर्ष में एकबार स्कूल के स्टॉफ को अग्निशामक सेवा से संबंधित आवश्यक जानकारी दिलवाया जाये जिससे आपात कालीन परिस्थिति में बेहतर ढंग से अग्निशामक यंत्रों को संचालित करसके तथा अग्नि शांति सेवा को साथ में रखे जाये।
9. किसी भी प्रकार की अग्नि यमितता पाये जाने पर बीच में जाँच की जा सकेगी तथा इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन को दी जायेगी।
10. किसी भी प्रकार की अग्नि से संबंधित दुर्घटना होने पर इसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधक को स्वयं होगी। संबंधित अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र Dec 2023 तक वैध है।

R L
Manager
ARS Public School
Bokaro Steel City

Principal
ARS PUBLIC SCHOOL
Bokaro Steel City

विश्वासभाजन
Fire Station Officer
Bokaro